

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
101	WC pro osoby se sníženou schopností pohybu	4.28
102	WC muži	4.28

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM: 8.56

s.v. = 3,26 m

POZNÁMKY:


- Nová otopná tělesa se spodním připojením nadimenzována dle původních litinových článkových těles
- Potrubí k otopným tělesům-hladké Cu potrubí , tepelně izolované termoizolačními pouzdry vedeno v podlaze nebo ve stěně, připojení pomocí přímého šroubení H-kus.
- Potrubí vyměněno za nové a napojeno na stávající potrubí v 1.PP
- Montáž a zkoušení provést dle paltných ČSN

- Přívodní potrubí otopných těles
- Zpětné potrubí otopných těles
- S1

Označení stávající stoupačky (předpokládané umístění)
- Deskové otopné těleso

UVEDENÉ TYPY OTOPNÝCH TĚLES JSOU UVEDENY JAKO PŘÍKLAD, MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMI, ALE SE STEJNÝM VÝKONEM.

pozn. č. 1 - stávající potrubí bude demontováno a nové zasekáno do stěny (cca 15 m)

Projektční kancelář: INPRO Sadová 609 738 01 Frýdek - Místek		tel. +420 775 445 245 e-mail: rusinova@inproprojekt.cz web: www.inproprojekt.cz		
Zodpovědný projektant: Ing. Kateřina Pěchůvková		Vypracoval: Ing. Petra Rusinová		
Investor: ZŠ F-M, J. z Poděbrad, Jiřího z Poděbrad 3109 73801 Frýdek-Místek				
Akce: ZŠ F-M, J. z Poděbrad, bazén - oprava 2x WC hala k.ú. Frýdek parc.č. 1831/329				
Název výkresu: Půdorys 1.NP - vytápění				Číslo paré:
Stupeň P.D.: DPP	Datum: 05/2024	Číslo zakázky: 30/2024	Měřítko: 1:50	Číslo výkresu: 6.