

POZNÁMKY:

- Nová otopná tělesa se spodním připojením nadimenzována dle původních litinových článkových těles
- Potrubí k otopným tělesům-hladké Cu potrubí , tepelně izolované termoizolačními pouzdry vedeno v podlaze nebo ve stěně, připojení pomocí přímého šroubení H-kus.
- Potrubí vyměněno za nové a napojeno na stávající potrubí v 1.PP
- Montáž a zkoušení provést dle paltných ČSN

— Přívodní potrubí otopných těles
— Zpětné potrubí otopných těles

S Označení stávající stoupačky

— Deskové otopné těleso nebo otopný žebřík


UVEDENÉ TYPY OTOPNÝCH TĚLES JSOU UVEDENY JAKO PŘÍKLAD, MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMI, ALE SE STEJNÝM VÝKONEM

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
101	Chodba	6.43
102	Šatna zaměstnanci	9.98
103	Výlevka	1.27
104	Sprcha zaměstnanci	2.92
105	WC zaměstnanci	3.22
106	Plavčíkárna	27.08

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM: 50.90

s.v. = 3,26 m

Projektční kancelář: INPRO Sadová 609 738 01 Frýdek - Místek		tel. +420 775 445 245 e-mail: rusinova@inproprojekt.cz web: www.inproprojekt.cz		
Zodpovědný projektant: Ing. Kateřina Pěchůvková		Vypracoval: Ing. Petra Rusinová		
Investor: ZŠ F-M, J. z Poděbrad, Jiřího z Poděbrad 3109 73801 Frýdek-Místek				
Akce: ZŠ F-M, J. z Poděbrad, bazén - oprava soc. zařízení zaměstnanců k.ú. Frýdek parc.č. 1831/329				
Název výkresu: Půdorys 1.NP - vytápění			Číslo paré:	
Stupeň P.D.: DPP	Datum: 01/2024	Číslo zakázky: 04/2024	Měřítko: 1:50	Číslo výkresu: 6.